



Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · D-01217 Dresden
www.eph-dresden.de



akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-13-11-04-01

Produkt: Variante 3: Fußbodenprofile mit Digitaldruck und mit hoch abriebfester Beschichtung; AC3

Hersteller: Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
58513 Lüdenscheid
Deutschland / Germany

Auftrag / Prüfmethode: Bestimmung der Abriebfestigkeit gemäß EN 13329

Prüfbericht: 278153

Prüfergebnis:

In Anlehnung an die Norm für Laminatfußböden EN 13329 (Tab. 2) ist das Produkt für die untersuchte Eigenschaft wie folgt zu bewerten und in Beanspruchungsklassen (BK) einzustufen:

| Variante | Eigenschaft | Ergebnis | Ermittelte Beanspruchungsklasse (BK) in Anlehnung an EN 13329 |
|----------|---------------------|------------------|---|
| 3 | Abriebbeanspruchung | Abriebklasse AC3 | BK 21 - 23 und 31 erfüllt |

Dresden, 06.11.2013



Leiter des Prüflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter