

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-13-11-04-02

Produkt: Variante 7: Fußbodenprofile mit Digitaldruck und mit hoch abriebfester Beschichtung; AC5

Hersteller: Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
58513 Lüdenscheid
Deutschland / Germany

Auftrag / Prüfmethodik: Bestimmung der Abriebfestigkeit gemäß EN 13329

Prüfbericht: 278153

Prüfergebnis:

In Anlehnung an die Norm für Laminatfußböden EN 13329 (Tab. 2) ist das Produkt für die untersuchte Eigenschaft wie folgt zu bewerten und in Beanspruchungsklassen (BK) einzustufen:

Variante	Eigenschaft	Ergebnis	Ermittelte Beanspruchungsklasse (BK) in Anlehnung an EN 13329
7	Abriebbeanspruchung	Abriebklasse AC5	BK 21 - 23 und 31 - 33 erfüllt

Dresden, 06.11.2013




Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter